



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-022297K
- 의뢰자
 - 업체명 : 아사아블로이코리아상화정밀 주식회사
 - 주소 : 경기도 시흥시 희망공원로 234, 시화공단 2나 601호(정왕동)
- 시험기간 : 2024년 02월 28일 ~ 2024년 04월 19일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 열감지 방화 도어클로저(2600,2800 series)
- 시험방법
 - (1) KS M 2250:2019

7. 시험결과

1) 열감지 방화 도어클로저(2600, 2800 series)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
작동온도	℃	(1)	69	-	A

※ 상기 기재된 시험방법을 이용하여 의뢰자가 제시한 도어클로저 퓨즈의 작동온도를 측정한 결과임.

※ 시험장소

A : 경기도 시흥시 희망공원로234

— 끝 —

확인	작성자 성명	민경원	기술책임자 성명	한종민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 04월 19일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5132

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

