



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-010512K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 아사아블로이코리아삼화정밀 주식회사

○ 주소 : 경기도 시흥시 희망공원로 234, 시화공단 2나 601호(정왕동)

3. 시험기간 : 2025년 01월 31일 ~ 2025년 07월 30일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 열감지 방화 도어클로저(2600,2800 series)

6. 시험방법

(1) KS M 2250:2019

7. 시험결과

1) 열감지 방화 도어클로저(2600,2800 series)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
작동온도	℃	(1)	67	-	A

※ 상기 기재된 시험방법을 이용하여 의뢰자가 제시한 도어클로저 퓨즈의 작동온도를 측정함 결과임.

※ 시험장소

A : 경기도 시흥시 희망공원로 234

----- 끝 -----

확인	작성자명	민경원	민경원	기술책임자명	원철현	원철현
<p>비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.</p> <p>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.</p> <p>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.</p> <p>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.</p>						

2025년 07월 30일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5132

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다